



ПЕРЕЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від «15» вересня 2026 року

№ 326-21

Про погодження питомих норм споживання теплової енергії
Комунальному підприємству «Переяслав-тепло»
Переяславської міської ради
на плановий період 2026/2027 років

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Переяслав-тепло» Переяславської міської ради від 03.09.2026 №689 щодо погодження питомих норм споживання теплової енергії на плановий період 2026/2027 років, враховуючи висновки комісії з питань реалізації державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві (протокол від 07.09.2026), відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг», Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 830, КТМ 204 Україна 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія» та керуючись підпунктом 1 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Переяславської міської ради •

ВИРІШИВ:

1. Погодити Комунальному підприємству «Переяслав-тепло» Переяславської міської ради питомі норми споживання теплової енергії на плановий період 2026/2027 років згідно з додатком.
2. Комунальному підприємству «Переяслав-тепло» Переяславської міської ради застосовувати встановлені питомі норми споживання теплової енергії під час здійснення розрахунків відповідно до вимог чинного законодавства.

Переяславська міська рада

326-21 від 15.09.2026



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ольгу ОГІЄВИЧ.

Міський голова



Вячеслав САУЛКО

Ольга ОГІЄВИЧ
Оксана ЗНАК
Віктор ТОЛОЧИН

Тетяна КОНДРАТЕНКО
Наталія ЛЕБІДЬ
Олександр ВІТКІВСЬКИЙ
Вікторія БРЕНЬ



Переяславська міська рада
326-21 від 15.09.2026



Додаток
до рішення виконавчого комітету
Переяславської міської ради

від «15» 09. 2026 № 326-21

Питомі норми споживання теплової енергії для житлових будинків, у розрізі поверхів (розрахунок по КТМ 204 України 244-94*; ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010) на плановий період 01.10.2026 по 30.09.2027 року)
Комунальне підприємство "Переяслав - тепло" Переяславської міської ради

№ з/п	Показник	Усього	Зокрема	
			з будинковими приладами обліку теплової енергії	без будинкових приладів обліку теплової енергії
1	2	3	4	5
1	Кількість абонентів, яким надається послуга з постачання теплової енергії	3797	302,00	3495
2	Загальна опалювана площа житлових будинків станом на початок планованого періоду без площі квартир з автономним опаленням, м², усього, зокрема:	200432,1	27785,40	172646,70
2.1	1-2-поверхових будинків	10633,6	0,00	10633,6
2.2	3-4-поверхових будинків	22217,6	5520,00	16697,6
2.3	5 і більше поверхів	167580,9	22265,40	145315,5
3	Річний обсяг теплової енергії для забезпечення послугою з постачання теплової енергії у житлових будинках (пункт 2), Гкал, усього, зокрема:	22688,4	2594,0	20094,4
3.1	1-2-поверхових будинків	1597,5	0	1597,5
3.2	3-4-поверхових будинків	2808,7	598,1	2210,5
3.3	5 і більше поверхів	18282,2	1995,9	16286,3
4	Питоме споживання теплової енергії для забезпечення послугою з постачання теплової енергії у житлових будинках (пункт 2), Гкал/м² на рік, зокрема:	0,11320	0,09336	0,11639
4.1	1-2-поверхових будинків	0,15023	0,00000	0,15023
4.2	3-4-поверхових будинків	0,12642	0,10836	0,13239
4.3	5 і більше поверхів	0,10909	0,08964	0,11208



5	Обсяг теплової енергії для надання послуги з постачання гарячої води для населення, Гкал	0	0	0
6	Сума рядків 3 і 5, Гкал	22688,40	2594,00	20094,40
7	Максимальне теплове навантаження житлових будинків (пункт 2), Гкал/год	12,90485	1,75101	11,15384
8	Дані, що плануються для розрахунку тарифів на послугу з постачання теплової енергії	x		
8.1	кількість днів опалювального періоду	176		
8.2	розрахункова температура для проектування системи опалення, °C	-22		
8.3	середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, °C	0,94		
9	Дані згідно з додатком 1 до КТМ 204 України 244-94	x		
9.1	кількість днів опалювального періоду	190		
9.2	розрахункова температура для проектування системи опалення, °C	-22		
9.3	середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, °C	-1,5		
10.	Дані згідно з додатком ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія:	x		
10.1	кількість днів опалювального періоду	176		
10.2	розрахункова температура для проектування системи опалення, °C	-22		
10.3	середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, °C	-0,139		

Заступник міського голови -
керуюча справами виконкому




Переяславська міська рада
326-21 від 15.09.2026

