

"ПОГОДЖЕНО"
перший заступник міського голови

Фесенко А.І.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

В.о генерального директора КП КОР

"Переяслав-Хмельницьктепломережа"

Д.І.Гладун

ТАБЛИЦЯ
ЗАЛЕЖНОСТІ ТЕМПЕРАТУРИ ВОДИ В СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ
ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ .

Графік 95 - 70

Температура зовнішнього повітря	Температура в подаючому трубопроводі	Температура в зворотньому трубопроводі
10	38,3	33,3
9	40	34,4
8	41,8	35,6
7	43,6	36,7
6	45,4	37,8
5	47,1	39
4	48,9	40,2
3	50,7	41,3
2	52,4	42,4
1	54,2	43,6
0	56	44,7
-1	57,8	45,9
-2	59,5	47
-3	61,3	48,2
-4	63,1	49,3
-5	64,8	50,5
-6	66,6	51,6
-7	68,4	52,8
-8	70,2	53,9
-9	72	55,1
-10	73,7	56,2
-11	75,5	57,4
-12	77,3	58,5
-13	79	59,6
-14	80	60,8
-15	82,6	61,9
-16	84,3	63,1
-17	86,1	64,2
-18	87,9	65,4
-19	89,6	66,5
-20	91,4	67,7
-21	93,2	68,8
-22	95	70

Головний інженер

Семенко О.А.